

संस्थांक- 201 / फा0 सं- 05 / 20.21

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, महुआ (वैशाली)

दिनांक- 18.06.2021

संका सं,

प्रबंधक बेस्ट मॉडल पब्लिक स्कूल
लोमा जन्दाहा

प्रसंग :-

विषय :-

महाराष्ट्र,

आपका आपांक सुन्म दिनांक 18.06.2021

अग्निशामन यंत्रों का जाँच प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंगाधीन विषय के आलाोक में प्रमाणित किया जाता है कि बेस्ट मॉडल पब्लिक स्कूल लोमा जन्दाहा के द्वारा निम्नलिखित अग्निशामक यंत्रों को दिनांक 15.06.2021 को अग्निशामालय महुआ में निरीक्षण एवं जाँच में हेतु प्रस्तुत किया गया। जाँच के क्रम में निम्नलिखित अग्निशामन यंत्र चालू एवं क्रियाशील अवस्था में पाया गया :-

1. ए0बी0सी0 टाईप	- (6/9kg)	07	अदर
2. डी0सी0पी0 टाईप	- (9/10kg)		अदर
3. सी0ओ0यु0	- (4.5kg)	02	अदर
4. फोम टाईप	- (9Liter)		अदर
5. वायु पानी (बाल्टी)			अदर
6. कम्बल		08	अदर
7. ओभर हेड वाटर टैंक		10	अदर
सलाह :-		1000 लिटर	

1. प्रबंधक IS-2190-1992 अनुरूप अग्निशामन यंत्रों का संभारण एवं रख-रखाव करेंगे।
 2. प्रबंधक N.B.C. Part - IV के टेबल 23 के गाईड लाईन का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।
 3. प्रबंधक- रख-रखाव के आभाव में अग्निशामन यंत्रों में होने वाली खराबी को सारी जवाबदेही प्रबंधक ही होगी।
 4. प्रबंधक- किसी रजिस्टर्ड फॉर्म को AMC देना सुनिश्चित करेंगे।
 5. प्रबंधक- वर्ष में दो बार मॉक ड्रिल का आयोजन करना सुनिश्चित करेंगे।
 6. प्रबंधक- वर्ष में एक बार अपने अग्निशामन यंत्रों को जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
 7. प्रबंधक- निर्गत की तिथि-18.06.2021 से 17.06.2022 तक एक वर्ष के लिए अग्निशामन यंत्रों का जाँच प्रमाण-पत्र निर्गत की जाती है।
 8. No Smoking का बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
 9. आपातकालीन नम्बर का डिस्प्ले बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे।
- नोट :- निरीक्षण के दौरान उपकरणों के खराब पाये जाने की स्थिति में जाँच प्रतिवेदन नवीकरण को बीच में भी रद्द करने की अनुरासा की जा सकती है।

Ajay Kumar
Chairman
Best Model Public School
Loma, Jandaha (Vakshali)

विश्वनाथभाय
18-6-2021
अधिकांश अग्निशामन पदाधिकारी
महुआ (वैशाली)
Principal
Best Model Public School
Loma, Jandaha (Vakshali)